



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

EMENTA: Reclamação do munícipe José Alfredo do Pinto Neto



Protocolo: 0002488
19/11/2012 - 10:32:14

IND Indicação 1231/2012
Autor: JÂNIO ARDITO LERÁRIO

Ementa: RECLAMAÇÃO DO MUNÍCIPE JOSÉ DO PINTO NETO

ENCAMINHA-SE

19 NOV. 2012

Vereador Ricardo Morino
Presidente

Senhor Presidente:

Em face da **reclamação** da munícipe José Alfredo do Pinto Neto, enviada por e-mail à esta Câmara Municipal de Pindamonhangaba;

INDICO ao Senhor Prefeito Municipal Dr. João Antônio Salgado Ribeiro, nos termos do art. 212 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que determine as providências necessárias no sentido de **atender as reclamações** feita pelo Senhor José Alfredo do Pinto Neto, cujo e-mail esta sendo encaminhado.

Plenário "Dr. Francisco Romano de Oliveira", 19 de novembro de 2012.


Vereador Janio Ardito Lerario - PSDB



FW: Interdição da piscina do bairro da Cidade Nova

10 mensagens

Alfredo Neto <alfredo_p.neto77@hotmail.com>

13 de novembro de 2012 21:04

Para: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br, drmarcoauarelio@camarapinda.sp.gov.br

Boa noite, peço a vossa senhoria, uma atenção com carinho aos moradores da zona leste, eu como morador do bairro da Cidade Nova, venho questionar, sobre a situação da piscina, que foi interdita por um engenheiro da prefeitura.

A situação do local é triste, porque a situação da dependências é lastimável.

Primeiro ponto a ser tocado é o vestiário, com infiltração visível e nos conduítes das luminárias e alagamento do mesmo. Não tem banco pra se trocar de roupa, o mesmo é trocado fora do vestiário, por que se tem bancos.

Segundo ponto a ser tocado, aquecimento da água, tem quatro aquecedores, mas só pode ligar dois, pois a rede elétrica foi mal dimensionado, e não suporta os quatro aquecedores ligados,

oque provoca um sobrecarrego da instalação, usa-se dois aquecedores isso causa o não aquecimento da água.

Terceiro ponto a ser tocado a limpeza da água, a mesma é turva, suja e com insetos e aracnídeos no fundo da piscina.

Quarto ponto a ser tocado muros, será que não podia construir um muro em volta da piscina, pois a mesma foi construída no nível da rua, e quando venta, nós ficamos exposto aos interpéres do tempo.

Aguardo uma resposta, da vossa senhoria.

José Alfredo Pinto Neto.

Alfredo Neto <alfredo_p.neto77@hotmail.com>

13 de novembro de 2012 21:34

Para: gabinete vereador <gabinete@camarapinda.sp.gov.br>, janio lerario <janiolerario@camarapinda.sp.gov.br>, dr isael ael <drisael@camarapinda.sp.gov.br>, dr jairo roma <drjairroma@camarapinda.sp.gov.br>, dona geni vereador <donageni@camarapinda.sp.gov.br>, toninho farmacia <toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br>, abdala vereador <abdala@camarapinda.sp.gov.br>, ricardo piorino vereador <ricardopiorino@camarapinda.sp.gov.br>, martim cesar vereador <martimcesar@camarapinda.sp.gov.br>, alexandre vereador <alexandrefaria@camarapinda.sp.gov.br>, cal vereador <cal@camarapinda.sp.gov.br>

Boa noite, peço a vossa senhoria, uma atenção com carinho aos moradores da zona leste, eu como morador do bairro da Cidade Nova, venho questionar, sobre a situação da piscina, que foi interdita por um engenheiro da prefeitura.

A situação do local é triste, porque a situação da dependências é lastimável.

Primeiro ponto a ser tocado é o vestiário, com infiltração visível nas paredes e nos conduítes das luminárias e alagamento do vestiário. **SUJO**. Não tem banco pra se trocar de roupa, e as roupas são trocados no lado de fora do vestiário, porque a bancos.

Segundo ponto a ser tocado, aquecimento da água, tem quatro aquecedores, mas só pode ligar dois, pois a rede elétrica foi mal dimensionado, e não suporta os quatro aquecedores