



sabesp

Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2018

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo  
DIVISÃO PINDAMONHANGABA - RVDP  
Rua Cap Alfredo César, nº 200, Vila Nair, CEP: 12400-150  
Telefone: (12) 3644-4299 Fac-símile: (12) 3644-4237  
www.sabesp.com.br

**RVDP/Of. 004/18**

**Ref. Of. N° 541/17DL**

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício em epígrafe, no qual V. S<sup>a</sup> encaminha cópia do requerimento 3268/17 do Vereador Rafael Goffi, solicitando explicações sobre a reclamação dos moradores dos bairros Vila São Paulo e Parque das Palmeiras, no que concerne a baixa pressão no fornecimento de água, cumpre-nos informar que a área técnica da Sabesp procedeu a verificação nos locais apontados, e informa:

- Monitorou no período de 10/01 a 12/01/18 os bairros em questão e apresenta o relatório anexo, onde observamos que o resultado da pressão média foi de 11,89 mH<sub>2</sub>O (metros de coluna de água).
- Esclarece que na NBR 12218, da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas a pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 51 mH<sub>2</sub>O (metros por coluna de água) e a pressão dinâmica mínima, de 10,20 mH<sub>2</sub>O (metros de coluna de água).
- Portanto, conforme dados de pressão levantados no relatório anexo, as pressões obtidas mínimas atendem as normas e a população local.

No ensejo, reiteramos a V. S<sup>a</sup>. os protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

**Adm. JOSÉ FONSECA MARCONDES JUNIOR**  
Gerente de Divisão – RVDP  
Matrícula nº 36476.6

Adm. Rogério Rodrigues de P. Alves  
Resp. P/ RVDP  
Mat. 33.615-1

Exmo. Sr.  
**Carlos Moura - Magrão**  
**DD Presidente**  
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba  
N e s t a

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba  
0000000182 - 2018 18/01/2018 4:20:10 PM  
Interessado (a): PRESIDENTE VER. MAGRÃO  
Assunto: Resposta ao Requerimento



Prot. sisdoc nº 59343/17