



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 26 de Outubro de 2018.

Ofício n.º 2429/2018 – GAB

Prezado Presidente,

Em atenção ao requerimento n.º 2165/2018, do vereador Ronaldo Pinto de Andrade, que solicita informações acerca de empreiteira; informamos, conforme reportado pela Secretaria competente, que encaminhamos à empresa responsável os questionamentos do Nobre Vereador e segue anexo a informações solicitadas.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
0000002925 - 2018 07/11/2018 3:16:49 PM
Interessado (a): PRESIDENTE VER. MAGRÃO
Assunto: Resposta ao Requerimento




Isael Domingues
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Carlos Eduardo de Moura
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
N e s t a



ASSUNTO: Resposta ao requerimento 2165
A/C Depto de Habitação – Sr. Alvaro Staut Neto
OBRA: Bem Viver Pindamonhangaba

DATA: 25/10/18

Prezado Sr. Álvaro,

Em resposta ao requerimento 2165 encaminhado pela Câmara dos Vereadores de Pindamonhangaba, segue nossas considerações:

Item "A" Sobre o fato de ocorrer rachaduras dentro e fora dos apartamentos:

- São fissuras admissíveis e não patológicas para uma edificação com a estrutura em paredes de concreto, sendo visíveis apenas ao nos aproximarmos a uma distância menor de 1m. Ocorrem devido a movimentação da estrutura e variação de temperatura, naturais ao processo construtivo, não comprometendo sua solidez, estabilidade e segurança.

Item "B" Sobre o porquê estão soltando diversos pisos dos apartamentos:

- Após alguns chamados realizados pelos moradores, constatamos que alguns apartamentos apresentaram deslocamentos por ocasião de movimentação estrutural superior a plasticidade da placa (cerâmica/argamassa/rejunte). Os chamados que recebemos estão sendo devidamente atendidos e o problema se apresenta em baixa escala nos condomínios.

Item "C" Sobre o motivo das infiltrações de água dentro e fora dos apartamentos:

- Em relação as patologias de infiltrações temos situações de origens diversas e em nenhum tipo se apresenta em larga escala. Estamos atendendo as solicitações pertinentes e realizando inspeção ativa pela equipe de Assistência Técnica alocada no empreendimento. Em nenhum caso se caracteriza vício de construção.

SPL ENGENHARIA LTDA