



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Divisão Pindamonhangaba – RVDP
R. Cap. Alfredo César, 200 – Vila Nair – Pindamonhangaba - SP
CEP 12400-150 - Tel (12) 3644 4299
www.sabesp.com.br

Pindamonhangaba, 15 de dezembro de 2021

RVDP/OF. 190/21

Ref: Ofício 883/21 Req. 2605/21 - CMP

Senhor presidente,

Em resposta aos ofícios em epígrafe, que encaminha **requerimento 2605/21 de autoria do Ver. Profº Felipe Guimarães**, solicitando estudo, análise e verificação a respeito de substituição de tubulação de esgoto na residência nº 18 na Rua João Esaú Bicudo, Bairro Cidade Jardim, devido ao constante entupimento e mau cheiro, cumprimos informar que a área técnica da Sabesp verificou o local e informa que realizou a lavagem da rede coletora de esgoto, bem como a substituição do ramal domiciliar MBV (manilha de barro vitrificado) para PVC, tanto o ramal, quanto a rede estão operando sem nenhuma anomalia.

Ao ensejo renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Adm. José Fonseca Marcondes Junior
Gerente de Divisão - RVDP
Matrícula 36476-6

Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba



Protocolo Geral nº 9878/2021
Data: 16/12/2021 Horário: 13:40
LEG - Ofício - REQ 2605/2021

Exmo. Sr.
José Carlos Gomes
Presidente da Câmara de Vereadores
Pindamonhangaba/SP