

Pindamonhangaba, 20 de fevereiro de 2014

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
0000000396 - 2014 24/02/2014 9:30:44 AM
Interessado (a): RICARDO PIORINO
Assunto: Resposta ao Ofício

RVDP/Of. 20/14



Ref. Resposta ao Of. 1176/13/DL - acpr

Exmo. Presidente:

Em atenção ao ofício em epígrafe referente ao estudo de viabilidade de execução de rede de esgoto na rua paralela com a Rodovia Presidente Dutra no acesso ao Posto Joia da Dutra – Distrito de Moreira César, cumpre-nos informar que para atendimento, serão necessários:

- Execução de 750m de rede coletora de esgotos ao custo estimado de R\$ 287.625,00;
- EEE (Estação Elevatória de Esgotos) tipo A1 ao custo estimado de R\$ 210.000,00;
- Linha de recalque – 470m ao custo estimado de R\$ 142.320,70

Portanto a previsão do custo total da obra é de = R\$ 639.945,70.

Salientamos que este assunto foi incluído na planilha de tratativas, em parceria junto à Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.

No ensejo, reiteramos a V. Sa. Os protestos de consideração e apreço.


Atenciosamente,



Adm. JOSÉ FONSECA MARCONDES JUNIOR
Gerente de Divisão – RVDP
Matrícula nº 36476.6

Exmo. Presidente
Ver. Ricardo Piorino
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
N E S T A

Prot. Sisdoc RVDP 353/13

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Encaminhar documento para Sessão
do dia 03/03/14

Diretor de Administração